SANT VALVES
SINCE 1953

I.B.R

ISO 9001 CERTIFIED COMPANY

Reducing Tee 130R

Product Description

Product Certification
UL Listed / FM Approved (EX 6624)

Material
ASTM A536

Threads
ASME B1.20.1

Pressure Rating
Test Pressure : 12.5 MPa
Max. Working Pressure : 2.5 MPa

Dimensions (in mm)

Inch	mm	A	B	C
1×3/4×3/4	25x20x20	34.8	36.8	33.3
1.1/4x1x1	32x25x25	40.1	42.4	38.1
1.1/2x1x1	40x25x25	41.9	45.7	38.1
1.1/2×1.1/4×1.1/4	40x32x32	46.2	47.8	44.5
2×1.1/2×1.1/2	50x40x40	51.3	54.9	49.3



Sant Valves Pvt. Ltd.
G.T.Road Bye Pass,
Jalandhar – 144012. Punjab. INDIA

https://www.santvalves.com

Phone : +91 181 5084693
Fax: +91 181 5062270
Email : info@santvalves.com